



VISTA FRONTAL



VISTA EM PERSPECTIVA

TABELA 1

| ITEM | APLICAÇÃO               | A<br>(mm)    | B<br>(mm)    | CÓDIGO  |
|------|-------------------------|--------------|--------------|---------|
| 1    | ESPAÇADOR<br>LOSANGULAR | $140 \pm 10$ | $90 \pm 10$  | 6800415 |
| 2    | ISOLADOR DE PINO        | $160 \pm 10$ | $110 \pm 10$ | 6802941 |

- NOTAS: 1 – MATERIAL: BORRACHA DE SILICONE NA COR CINZA, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO. PARA O ITEM 2, PREFERENCIALMENTE, DEVE SER FORNECIDO NA COR VERMELHA;
- 2 – ACABAMENTO: O MATERIAL DEVE TER SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, NÃO DEVENDO APRESENTAR REBARBAS, ASPEREZAS, BOLHAS, FISSURAS OU INCLUSÕES DE MATERIAIS ESTRANHOS;
- 3 – IDENTIFICAÇÃO: CADA ANEL DEVE SER IDENTIFICADO DE MODO LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO COM:
- NOME OU MARCA DO FABRICANTE;
  - TIPO OU REFERÊNCIA;
  - MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO.
- 4 – O ANEL DEVERÁ FIXAR UM CONDUTOR PROTEGIDO COM DIÂMETRO DE 14 A 30mm EM ESPAÇADOR POLIMÉRICO PARA O ITEM 01 E EM ISOLADOR DE PINO PARA O ITEM 02;
- 5 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

ESPECIFICAR: ANEL DE AMARRAÇÃO PARA (A), CONFORME DESENHO N°530.02 DO PM-01  
(A) ESPECIFICAR APLICAÇÃO, CONFORME TABELA 1.

ANEL DE AMARRAÇÃO

PM-C



|                         |    |    |    |                |    |    |    |
|-------------------------|----|----|----|----------------|----|----|----|
| Edição                  |    |    |    | Verificação    |    |    |    |
| JOSÉ MATA               | 16 | 10 | 14 | FELIPE CARDOSO | 16 | 10 | 14 |
| Desenho Substituído     |    |    |    | Aprovação      |    |    |    |
| 530.02.0                | 08 | 03 | 12 | ROBERTO GENTIL | 16 | 10 | 14 |
| Objeto da Revisão       |    |    |    |                |    |    |    |
| ATUALIZAÇÃO DE MATERIAL |    |    |    |                |    |    |    |

Desenho N°

530.02.1

Folha 1/1